

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	26.03.2014	Ö

Verfasser: Hans Binder

FB/Az: 6/23

## Einbau einer Lüftungsanlage in der Gaststätte Jugend- und Sportheim

### Zusammenfassung:

Aufgrund einer Überprüfung des Fachdienstes für Lebensmittelüberwachung des Kreises muss eine fehlende Lüftungsanlage zur Erteilung einer Gaststättenerlaubnis eingebaut werden.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Michael Wolf am 13.03.2014

Bürgermeister Voß am 16.03.2014

### Sachverhalt:

Aufgrund der beantragten Gaststättenerlaubnis durch den zukünftigen Pächter hat eine Besichtigung des Fachdienstes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises ergeben, dass eine DIN-gerechte mechanische Be- und Entlüftung für den Küchenbereich fehlt. Damit eine Erlaubnis erteilt werden kann, muss ein entsprechendes Klimagerät für den kontrollierten Luftaustausch eingebaut werden. Die Kapazität des Gerätes ergibt sich aus der Raumgröße und den Elektrogeräten, die dort betrieben werden sollen. Zwischenzeitlich sind durch den zuständigen Techniker für Bauunterhaltung der Stadt und einen Fachingenieur die Realisierungskosten, welche sich auf rd. 35.000,00 € brutto belaufen, geschätzt worden. Das Lüftungsgerät würde seinen Platz auf dem Flachdach vom Eingangsbereich erhalten.

Bei dem Gerät sind nach einer Ausschreibung mit Lieferzeiten von 6 – 8 Wochen zu rechnen.

*Die Fraktionsvorsitzenden sind umgehend informiert worden. Alle Fraktionen haben der Einrichtung einer Lüftungsanlage und damit der außerplanmäßigen Ausgabe und einer entsprechenden Entscheidung des Bürgermeisters zugestimmt.*

### Mitgezeichnet haben:

Herr Bürgermeister Voß

Lutz Jakubczak