



### Stromnetz Ratzeburg 2020

	VSG	Dritte	Summe	
Gesamtstrombedarf			43.958.419 kWh	
Erzeugung aus Biomasse	1.148.899 kWh	6.160.390 kWh	7.309.289 kWh	16,63%
Erzeugung aus PV	0 kWh	1.354.030 kWh	1.354.030 kWh	3,08%
Erzeugung aus Wind	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00%
Erzeugung aus KWK/sonstige	279.165 kWh	729.962 kWh	1.009.127 kWh	2,30%
Bezug aus vorgelagertem Netz			34.285.973 kWh	78,00%

Strombedarf Stadt Ratzeburg  
Davon Abwasser ca.

1.290.385 kWh  
670.097 kWh

Mögliche PV-Anlagen  
Lauenburgische Gelehrtenschule  
Gemeinschaftsschule  
Scheffelstraße

Leistung  
80,00 kW  
40,00 kW  
25,00 kW

Erzeugung  
76.000 kWh/a  
38.000 kWh/a  
23.750 kWh/a